

令和5年12月7日付け、条件付き一般競争入札の公告について、このたび設計図書等に関する質問が以下のとおりありましたので、回答とともにお知らせします。

質問1 仕様書 6.業務内容 (3) ①

イ：システム検討とは遠隔監視システムで、発電量の計測とビデオカメラ設置と考える
てよいか。

オ：発電・環境計測監視設備の検討とあるが日射計・気温計と考えてよいか。

質問1に対する回答

システム検討は遠隔監視装置、発電・環境計測監視設備は日射計・気温計の認識
で問題ありません。

遠隔監視装置は、PCSの発電量・運転状態・日射量・外気温度を収集できるも
のとする他、電力系統側からの出力制御要請に全自動で対応できることとします。

(ただし、電力系統側からの出力制御についてPCS本体に当該機能を有している場合
はその限りではありません)。

ビデオカメラ設置は不要とします。

質問2 氷見市景観条例に定める基準を満たすとありますが、フェンス色のほかで対応が

必要な場合、別途計上と考えてよいか。

質問2に対する回答

ご認識のとおりです。

質問 3 調整池については、氷見市のハザードマップや道路土工要綱を踏まえた雨水流出等を算出し、可否を判断するまでと考えてよいか。

質問 3 に対する回答

ご認識のとおりです。